



Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com>

Re: LIŪDNOKA DAUGIABUČIO NAMO GEGUŽIŲ G. 13 ISTORIJA SU LAIMINGA PABAIGA

Algirdas <drevinskas@splius.lt>
Kam: Vytautas Kabaila <vytautas.kabaila@gmail.com>

2019 m. rugsėjo 11 d. 11:23

Savivaldybės 2019 07 10 rašte teigiama, kad problema dėl mažo vandens slėgio daugiabučiame name [Gegužių g. 13](#) nebeegzistuoja nuo 2016 metų, t. y. nuo tada, kai UAB „Šiaulių vandenys“ 2016 m. sumontavo reikiamą įrangą minėtos problemos sprendimui.

Tačiau bendrijos pirmininkė 2019 02 12 rašo, kad nuo 2015 m. gruodžio mėn., kai buvo uždaryta Bubių vandenvietė, daugiabutyje [Gegužių g. 13](#) prasidėjusios problemos, susijusios su per mažu vandens slėgiu penktajame aukšte ir šalančiais gyvatukais, tęsiasi iki šiol.

Ar pavyko išsiaiškinti, kaip yra tikrovėje? Gal savivaldybė ir bendrija skirtingai supranta (ar vertina) problemą?

Dėl karšto vandens ir gyvatuko.

Pirmininkė rašo, kad „2015 12 mėn. prasidėjo name problemos su šaltais gyvatukais ir mažu vandens (*manytina - ir šalto ir karšto*) slėgiu 5-uose aukštuose. Pagrindinė problema šalti gyvatukai“.

Pažymėtina, kad karštas vanduo ruošiamas (šaltą vandenį šildant šilumokaityje) šilumos punkte, kuris yra namo rūsyje. Cirkuliacinis siurblys užtikrina karšto vandens padavimą į čiaupus ir gyvatukus butuose. Todėl nepakankamas šalto vandens slėgis negali būti mažo karšto vandens slėgio 5-uose aukštuose ir gyvatukų nešilimo priežastimi. Priežastis gali būti nepakankamas cirkuliacinio siurblio pajėgumas.